

## 緩降機スローダンの早期交換のお願い

この度、一般社団法人全国避難設備工業会から『緩降機の確実な点検と交換のお願い』と題するリーフレットが配布されました。

このリーフレットが作成されましたのは、防火対象物の改修や管理上の都合等により各所から回収した製品について再試験を行ったところ、製造から20年以上経過した製品の中に、新品出荷時とは明らかに降下速度に変化がみられる製品が存在することが解りましたので、早期の交換を促すことが不測の事態への対応と考え、関係者の皆様に改めて緩降機に対する啓蒙をお願いすることを目的としています。

降下速度の変化の原因は経年劣化によるものと推察されます。

降下速度に変化は有りますが、検定規格範囲内で有りますので直ぐ使用に影響は無いと思われませんが、このような結果が解りました以上、人命の掛かる製品の製造メーカーとしましては、安心、安全をご提供することを使命と考えておりますので、関係者の皆様におかれましても、安全を第一と考え、製造から20年以上経過した製品につきましては、更なる年数を経過することにより予測できない事象が起こる可能性もあることから、一日も早い交換のご検討をお願い申し上げます。

又、製造から30年を経過した製品につきましては、メーカー点検を終了させていただきますことをご了承願います。

尚、古い製品は弊社にご返却頂ければ廃棄処分いたします。

株式会社消防科学研究所

本 社	〒103-0024	東京都中央区日本橋小舟町4-1-1	TEL 03-3665-0451
大阪支所	〒541-0056	大阪府大阪市中央区久太郎町1-2-16	TEL 06-6261-4578
工 場	〒276-0046	千葉県八千代市大和田新田666-46	TEL 047-409-4325